

STORVATN VASSVERK SA
9050 STORSTEINNES

Deres ref:
Vår ref: 2018/220246
Dato: 1. oktober 2018
Org.nr: 985399077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om vedtak

Vi viser til inspeksjonen hos STORVATN VASSVERK SA sammen med Magne Haugstad og Anette Løvhaug fra Balsfjord kommune. 26. september 2018.

Inspeksjonen ble utført av førsteinspektør Tom-Arne Hansen.

Oppsummering av inspeksjonen

Det ble foretatt en befarings av Storvatnet og omgivelsene rundt. Mattilsynet har meget god erfaring med Storvatnet Vassverk gjennom mange års dialog, veiledning og tilsyn. Dere har et godt oppgradert og sikkert rensesystem, og godt vedlikeholdt ledningsnett.

Mattilsynet har gått gjennom analysesvarene av råvannet de siste ti årene. Det var gode resultater, og vi har ikke sett overskridelser før i år. Vannverkseier har ytret sin bekymring, og i samråd med Mattilsynet ble det besluttet å gjøre en befarings.

Det har tidligere vært øvd et visst press på området ved at noen ønsker å bygge hytter, og andre ønsker snøscootertrasé.

Prinsippet for Mattilsynet er å ha minst mulig aktivitet i og rundt drikkevannskilder. Drikkevannskilder er veldig sårbar og vi skal tenke forebyggende. Det er også dårlig med alternativ vannkilde om noe skulle gå galt. I prinsippet bør vannverk være klausulert, beskyttet via reguleringsbestemmelser, eller på annen måte ha en tinglyst rettighet for å begrense aktivitet i uoverskuelig fremtid. Med en slik ordning på plass ville man i fremtiden unngå slik pressituasjoner, som i et ubetenksomt øyeblikk kan føre galt med seg. Så dette er viktig å få på plass så fort som mulig.

Men det vi registrerte på befaringsen var en håndfull hytter som sto rimelig nært vannet, og hvor samtlige hadde utedo som do-løsning. I et så stort vann med så dypt inntak, har dette neppe umiddelbar innvirkning, men kan med ugunstige strømninger og vindforhold, gå til inntak. Mulig det er dette vi har sett i år. Men uansett er dette etisk sett veldig ufordelaktig og ikke akseptabelt fra Mattilsynet sin side.

En annen kanskje ikke fullt så farlig observasjon var låsen til bommen på veggen som fører til vannet. Her er det et vanlig hengelås som i prinsippet alle kan skaffe seg nøkkel til. Dette bør være et systemlås slik at man har kontroll hvem som har nøkkel. I tillegg sto denne bommen ulåst. Setter man opp bom som en av delbarrierene, så bør dette brukes slik den var tenkt.

Vi har sett det nødvendig å varsle dette vedtaket:

Varsel om vedtak om pålegg

Vannverkseier må sørge for å beskytte kilden fra forurensningskilder. Dette skal gjøres etter farekartlegging, og området skal sikres for fremtiden med enten private avtaler eller klausulering. Det som må gjøres straks er å sikre utedoene for avrenning med tette løsninger (eks. Porta-potti).

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i drikkevannsforskriften § 12 Beskyttelsestiltak Vannverkseieren skal sikre at drikkevannet beskyttes mot forurensning. Vannverkseieren skal planlegge nødvendige tiltak for å beskytte vanntilsigsområdet og råvannskilden. Tiltakene skal være basert på farekartleggingen i § 6. Vannverkseieren skal gjennomføre aktuelle beskyttelsestiltak og informere berørte kommuner ved behov for tiltak som krever oppfølging etter § 26. Vannverkseieren skal informere allmennheten om forbudet mot forurensning, der dette er relevant. Dette kan for eksempel gjøres med oppslag i vanntilsigsområdet. Vannverkseieren skal påse at abonnenter som ifølge farekartleggingen i § 6 kan utgjøre en særlig fare for forurensning av drikkevannet ved tilbakestrømming, har egnet sikring mot dette. Vannverkseieren kan stille krav om maksimal vannmengde som kan tas ut ved testing av sprinkleranlegg.

Vi har observert:

Flere uregistrerte hytter rundt vannet. Alle hadde utedo uten sikring for avrenning. Bommen som skal hindre at uvedkommende tar seg inn til drikkevannet, sto åpen. Låset som er tenkt brukt er ikke av typen "system-lås", så i prinsippet kan hvem som helst inneha nøkkel.

Mattilsynet vurderer dette slik:

Det er svært viktig at man tar vare på kilden, og beskytter denne mot eventuelle farer for forurensning. Det skal være gjort farekartlegging av kilde og tilsigsområdet, og utfra denne skal man opprette tiltak. Slik som direkte avrenning fra utedo, scooterkjøring etc. er klare faremomenter. Det er derfor viktig at man klausulerer området for fremtiden, slik at det ikke dukker opp "uforutsette" forurensningskilder. Dette dersom dette ikke allerede er gjort.

Mattilsynet vurderer at regelbruddet kan sette mattryggheten i fare. For å sikre at driften foregår innenfor regelverkets krav, må dere gjennomføre tiltak innen en bestemt frist.

Fristen for å oppfylle vedtaket vil bli satt til:

1. juli 2019

Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Torkjell Andersen
avdelingssjef

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*

Kopi til:

Steinar Nilsen, Postboks 17, Veiskifte 2, 9059 Storsteinnes

Vedlegg:

Regelverk og rettigheter

Uttalelse til varsel om vedtak

Regelverk og rettigheter

Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak

Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23.

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å uttale deg

I dette brevet har du fått forhåndsvarsel om at vi vurderer å fatte enkeltvedtak. Du har rett til å uttale deg hvis du mener at noe i forhåndsvarselet er feil, at vedtaket er unødvendig, urimelig eller umulig å gjennomføre. Du bør også si fra hvis du allerede har rettet opp avviket. Du må sende uttalelsen til oss innen **12. oktober 2018**.

Du har rett til å se saksdokumentene

Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

- FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

Vi har funnet brudd på disse bestemmelsene:

- Drikkevannsforskriften § 12 Beskyttelsestiltak

Mattilsynet Avdeling Troms og Svalbard
v/ Tom-Arne Hansen
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal

Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

UTTALELSE TIL VARSEL OM VEDTAK

Det vises til varsel om vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Troms og Svalbard gitt i rapport datert 1. oktober 2018 med saksnummer 2018/220246 med uttalerett innen 12. oktober 2018.

Uttalelse fra: STORVATN VASSVERK SA

Uttalelse

Her gis tilføyelser og bemerkninger som har betydning for saken / beskrivelse av tiltak som er utført / skal utføres.

Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg.

Varslet vedtak	Vedtaket skal oppfylles innen	Uttalelse
Vannverkseier må sørge for å beskytte kilden fra forurensningskilder. Dette skal gjøres etter farekartlegging, og området skal sikres for fremtiden med enten private avtaler eller klausulering. Det som må gjøres straks er å sikre utedoene for avrenning med tette løsninger (eks. Porta-potti).	1. juli 2019	

Sted:
Dato:

.....
Ansvarlig for virksomheten

